

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 168269/26/WAW**

Wzięto dnia 09.03.2026  
 Nr 793/2026 zak. ....

AB 079

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| Zleceniodawca<br><b>ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NASIELSKU</b><br>ul. Płońska 43<br>05-190 Nasielsk  |                   | Próbką (wg deklaracji Zleceniodawcy) .....<br>Opis próbki: WODA DO SPOŻYCIA<br>kran w budynku PUP w Nasielsku ul. Płońska 43      |
| Data przyjęcia próbki  | <b>03.03.2026</b> | Stan próbki: bez zastrzeżeń<br>Numer próbki: 168269/26/WAW<br><br>Próbką pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. |
| Data rozpoczęcia badań   | <b>03.03.2026</b> |   |
| Data zakończenia badań   | <b>09.03.2026</b> |   |
| Data sprawozdania z badań  | <b>09.03.2026</b> |   |
| Informacje dotyczące pobierania próbek:<br>Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10<br>Protokół poboru próbek nr: 2/1761/03/03/26<br>Data poboru: 03.03.2026<br>Punkt poboru, miejsce poboru: budynek PUP w Nasielsku ul. Płońska 43, łazienka damska<br>ID Próbkiobiorcy: 1761 |                   |   |

| Rodzaj badania<br>Metoda  | Jednostka  | Wynik       | Kryterium | Stwierdzenie zgodności |
|---|------------|-------------|-----------|------------------------|
| * Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml <sup>1) 2)</sup><br>PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | jtk/100 ml | 0           | 0         | Zgodny                 |
| * Liczba Escherichia coli w 100 ml <sup>1) 2)</sup><br>PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04      | jtk/100 ml | 0           | 0         | Zgodny                 |
| * Liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml <sup>2)</sup><br>PN-EN ISO 6222:2004                                       | jtk/ml     | Nie wykryto | -         | -                      |
| * Temperatura <sup>3) 4) 5)</sup><br>PN-EN ISO 6222:2004 (norma wycofana bez zastąpienia)                                 | °C         | 5,5 ± 0,3   | -         | -                      |

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
- Badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim (decyzja nr HKN.9020.8.7.2025 z dnia 15.05.2025).
- Norma wycofana bez zastąpienia, wyniki mogą być wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.
- Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/25 NS.904.2.2025 z dn. 06.11.2025 r.).
- Badanie wykonywane w miejscu pobrania próbek.

Autoryzował sprawozdanie z badań:  
 ID: 200, Kierownik Laboratorium, Pracownia Mikrobiologii  
 ID: 1358, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii  
 ID: 1405, Próbkiobiorca, Sekcja Poboru Próbek

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 168269/26/WAW

Adres laboratorium:  
Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki

Wyniki odnoszą się wyłącznie do pobranych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  i poziomu ufności 95% oraz uwzględnia niepewność pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA-DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl).

\* Badanie akredytowane

# Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

---

KONIEC SPRAWOZDANIA